



## K u n d m a c h u n g

### Information über die Qualität des Trinkwassers

gemäß § 6 der Trinkwasserverordnung – TWV (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF.)

Gemäß § 6 der TWV hat der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage die Abnehmer über die aktuelle Qualität des Wassers zu informieren. Die Information erfolgt auf Basis der aktuellen Untersuchungsergebnisse gemäß § 5 TWV.

## Gemeindewasserversorgungsanlage Gaimberg GOLGENQUELLE

### Auszug aus den Prüfberichten vom 02.08.2023 der Hydrologischen Untersuchungsstelle Salzburg

#### Ort der Probenahme:

WVA Gaimberg Hochbehälter I (nach Aufbereitung) u. Ortsnetz (Laufbrunnen Dorfstraße 9)

#### Datum der Probenahmen:

13.07.2023

#### Labor-Daten (Indikator- und Parameterwerte)

<u>Hochbehälter I</u>		<u>Ortsnetz (Laufbrunnen Dorfstraße 9)</u>	
Gesamt-Härte (°dH):	3,72	Gesamt-Härte (°dH):	3,77
Carbonat-Härte (°dH):	2,97	Carbonat-Härte (°dH):	3,02
pH-Wert:	7,68	pH-Wert:	7,91
Säurekapazität (mmol/l):	1,060	Säurekapazität (mmol/l):	1,08
Permanganat Index (mg/l)	< 0,5	Permanganat Index (mg/l)	< 0,5
Hydrogencarbonat (mg/l):	64,7	Hydrogencarbonat (mg/l):	65,9
Calcium (mg/l):	22	Calcium (mg/l):	22
Natrium (mg/l):	3,2	Natrium (mg/l):	3,1
Kalium (mg/l):	2,5	Kalium (mg/l):	2,4
Magnesium (mg/l):	2,9	Magnesium (mg/l):	2,9
Sulfat (mg/l):	19,2	Sulfat (mg/l):	19,3
Ammonium (mg/l):	< 0,02	Ammonium (mg/l):	< 0,02
Nitrat (mg/l):	1,23	Nitrat (mg/l):	1,24
Nitrit (mg/l):	< 0,003	Nitrit (mg/l):	< 0,003
Chlorid (mg/l):	< 1	Chlorid (mg/l):	< 1
Eisen gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05	Eisen gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05
Mangan gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05	Mangan gesamt gelöst (mg/l):	< 0,05

**Bakteriologische Untersuchung:**

Quellstube Zulauf u. Hochbehälter I

Ortsnetz (Laufbrunnen Dorfstraße 9)

KBE 22°C (KBE/ml): **nicht nachweisbar**  
KBE 37°C (KBE/ml): **nicht nachweisbar**  
Coliforme Keime (in 100 ml): **nicht nachweisbar**  
E. coli (in 100 ml): **nicht nachweisbar**  
Enterokokken (in 100 ml): **nicht nachweisbar**

KBE 22°C (KBE/ml): **32**  
KBE 37°C (KBE/ml): **nicht nachweisbar**  
Coliforme Keime (in 100 ml): **nicht nachweisbar**  
E. coli (in 100 ml): **nicht nachweisbar**  
Enterokokken (in 100 ml): **nicht nachweisbar**

**Beurteilung:**

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden – im Rahmen des Untersuchungsumfanges – **eingehalten**.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§ 73 - Gutachten) dar.

-----  
Der Bürgermeister

  
Webhofer Bernhard



Kundgemacht am:

**23.08.2023**

Abgenommen am: